

Rensekrav for utslipp av avløpsvann i Straumen



Rensekrav for utslipp av avløpsvann i Straumen

Kommunen stiller strenge krav til utslipp av avløpsvann i Straumen. Kravene er strengere enn det som er vanlig for utslipp til områder som er mindre følsomme, og for utslipp i normale områder uten brukerinteresser eller fare for overgjødning.

I Straumen er rensekravet minst 90 % rensing av fosfor og biologisk nedbrytbart materiale.

Disse kravene gjelder både innenfor og rett utenfor Straumkjeften.

Hvorfor stiller vi strengere rensekrav i Straumen?

Sjøen innenfor Straumkjeften er et attraktivt område for rekreasjon, og er det mest skjermede sjøområdet vi har i kommunen. De områdene som er i trygg avstand fra sterk vannstrøm, er godt egnet til rekreasjon, som for eksempel bading, kajakkpadling, båtliv og annen vannsport. De områdene der strømmen er sterkere, er attraktive for hobbyfiskere. Det ligger også mange hytter tett ved sjøen. Dette er brukerinteresser som kommunen skal ta hensyn til når vi gir utslippstillatelser.

Vannforskriften sier at man skal sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å opprettholde eller oppnå en god tilstand. Å redusere tilførselen av avløpsvann til fjorden er med på å sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i Straumen.

Straumen er en beskyttet fjord med begrenset utskifting av vann. Det er også tilførsel av ferskvann til fjorden. Dette gjør at fjorden ikke håndterer næringsrikt avløpsvann like godt som åpne kystfarvann.

Det er altså både brukerinteresser og topografien i området som er grunnen til at vi må ha strengere rensekrav i Straumen enn i andre sjøområder.

Aktuelt regelverk

- muligheten til å stille strengere rensekrav - forurensingsforskriften § 12-5 annet avsnitt
- det strengere rensekravet - forurensingsforskriftens § 12-8 bokstav a)

