

Til deg med privat avløpsanlegg

Er avløpsanlegget ditt grønt, gult eller rødt?



Vet du om avløpsanlegget ditt renses godt nok etter dagens krav? Trenger det vedlikehold? Eller bør du bytte det ut?


Hvis du har innlagt vann, skal du ha utslippstillatelse.

Bygninger trenger vanligvis ikke utslippstillatelse for

- biologisk do, utedo, forbrenningstoalett eller urinal uten vannskylling
- innendørs vanntank på inntil 25 liter

Du må søke om å endre eller bygge nytt avløpsanlegg

Kontakt kommunen hvis du vurderer å gjøre endringer på anlegget, så unngår du å gjøre noe som kanskje ikke blir godkjent.



Hva regnes som innlagt vann på hytta?

Ifølge Miljødirektoratet er innlagt vann

vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg/tank eller liknende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Små innvendige tanker på 20-25 liter oppfattes ikke som innlagt vann.

Innlagt vann på hytta, er altså

- vann som er ledet inn i bygningen med rør, ledning, slange eller liknende. Dette gjelder også for sommervann
- en innvendig vanntank som er større enn 25 liter
- flere vanntanker i et røropplegg som til sammen overstiger 25 liter
- en hageslange eller liknende som brukes til å fylle en innvendig tank

En utvendig vannpost er ikke regnet som innlagt vann så lenge vannet bæres inn.

Hvorfor er det så nøye med hva som regnes som innlagt vann?

Hvis du har store innvendige vanntanker eller leder vannet inn med slange eller liknende, blir det lite arbeidskrevende å bruke mye vann. Da blir vannforbruket høyt og utslippene for store.

Hvis du derimot bærer vannet inn til en liten vanntank etter hvert som du bruker vannet, blir det mer arbeidskrevende å bruke mye vann. Da begrenses vannforbruket og utslippene.

Hva sier regelverket om utslipp av avløpsvann?

- I forurensningsloven står det at ingen har lov til å forurense uten tillatelse.
- I forurensningsforskriften står det at avløpsanlegg er søknadspliktige.
- Det stilles en rekke krav til avløpsrenseanlegg for å begrense forurensningen.
- I nasjonale føringer om vannforvaltning står det at alle avløpsanlegg, også de eldre, skal renses i tråd med dagens renskrav.
- Du skal ivareta avløpsanlegget ditt og sørge for at du ikke forurenser.

Er avløpsanlegget ditt grønt, gult eller rødt?

Du har **grønt avløpsanlegg** hvis

- du har en utslippstillatelse fra 2007 eller senere
- du har en eldre utslippstillatelse for slamavskiller med utslipp til sjø som ikke er innenfor Straumkjeften eller i andre områder med brukerinteresser. Slamavskilleren skal være minimum 4 kubikkmeter, og utløpet skal være minst 2 meter under laveste vannstand.
- du har ingen merknader fra servicepersonell, slamtømmer eller kommunen
- anlegget tømmes regelmessig på oppdrag av HAF. Ingen andre har lov til å tømme slam
- alle kummene er forsvarlig sikret og lett tilgjengelige for slamtømming og tilsyn.

Du trenger foreløpig ikke å gjøre noe. Kommunen kan likevel komme til en annen konklusjon etter et tilsyn. Husk at alle anlegg krever årlig ettersyn og vedlikehold.

Du har **gult avløpsanlegg** hvis

- du har en utslippstillatelse som gitt mellom 1986 og 2006
- slamavskilleren mangler dykker/T-rør på utløpsrøret
- det er rørlekkasjer
- det er lav vannstand i slamavskilleren
- avløpsrøret til sjø/innsjø slipper ut avløpsvannet før den rette dybden
- anlegget tømmes regelmessig på oppdrag av HAF. Ingen andre har lov til å tømme slam
- alle kummene er ikke forsvarlig sikret eller lett tilgjengelige for slamtømming eller tilsyn.

I noen tilfeller kan reparasjon av dagens anlegg være nok, mens i andre tilfeller må det søkes om ny utslippstillatelse og bygges nytt avløpsanlegg. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Du har **rødt avløpsanlegg** hvis

- du ikke har utslippstillatelse, eller utslippstillatelsen er gitt før 1986
- du har direkteutslipp av urensert avløpsvann
- du har bare slamavskiller før utslipp til ferskvann eller til sjøen innenfor Straumkjeften og andre områder med brukerinteresser
- du har problemer som lukt, høy vannstand i slamavskiller, vannutslag til terrenget og vannutslag eller oversvømmelse i kjelleren
- anlegget ikke tømmes regelmessig på oppdrag av HAF
- du har avløpsanlegg i nedbørsfelt til drikkevann. Her stiller vi ekstra strenge renskrav, og for hytter er det ikke lov med innlagt vann og utslipp av avløpsvann.

Sannsynligvis har du et avløpsanlegg som forurenses for mye. Du bør kontakte en fagkyndig som kan hjelpe deg med utslippstillatelse og nytt avløpsanlegg.

Hvem kan hjelpe meg?

- Kontakt kommunen om du har spørsmål.
- For mindre reparasjoner kontakter du rørlegger eller entreprenør. Entreprenører som skal jobbe med avløpsanlegg skal ha gyldig ADK1-sertifikat. Spør etter dette hvis du kontakter en entreprenør.
- For renovering eller bygging av et nytt avløpsanlegg må du kontakte en fagkyndig som kan hjelpe deg. [Du finner oversikt over de fagkyndige på kommunens tjenesteportal.](#)