

## Åsmund Øistein Rajala Strømnes

---

**Fra:** VA <va@rana.kommune.no>  
**Sendt:** mandag 7. juli 2025 14:27  
**Til:** Sigrid Moe  
**Kopi:** Åsmund Øistein Rajala Strømnes  
**Emne:** Godkjenning av VAO-rammeplan for Båsmoveien 41

Vår ref.: 2024/12300

Vi godkjenner med dette VAO-rammeplan for Båsmoveien 41.

Kommentar:

I planen står det: «Iht. kommunens veileder tillates maksimalt påslipp av 2 l/s/dekar til offentlig ledningsnett. For planområdet utgjør dette ca. 0,4 l/s»

Slik jeg kan se det er planområdet er på ca. 2000 m<sup>2</sup> som vil si ca. 2 dekar som da utgjør et maksimalt påslipp på 4,0 l/s, ved bruk av veiledende verdi for maksimalt påslipp fra kommunens VA-norm (2l/s/dekar).

Med vennlig hilsen



**Anna-Sofie Sætermo**  
avdelingsingeniør  
seksjon for vann og avløp

Telefon: 75 14 53 23, mobil: 922 37 474  
E-post: [anna-sofie.setermo@rana.kommune.no](mailto:anna-sofie.setermo@rana.kommune.no)  
[www.rana.kommune.no](http://www.rana.kommune.no)

---

**Fra:** Sigrid Moe <sigrid.moe@asplanviak.no>  
**Sendt:** torsdag 3. juli 2025 09:26  
**Til:** VA <va@rana.kommune.no>  
**Kopi:** Åsmund Øistein Rajala Strømnes <asmund.stromnes@asplanviak.no>  
**Emne:** VAO-rammeplan til godkjenning

Hei,

Vedlagt VAO-rammeplan for Båsmoveien 41 til godkjenning.

Med vennlig hilsen



Sigrid Moe  
Rådgivende ingeniør  
Infrastruktur

Chr. Fredriksens gt. 25  
8445 Melbu

Direkte: 416 23 369  
Sentralbord: 417 99 417

[asplanviak.no](http://asplanviak.no)  
Abonner på vårt nyhetsbrev