

---

**SV: Plan 8069 - flomveier med bygninger i Scalgo**

---

**Fra** Sætermo, Anna-Sofie <anna-sofie.setermo@rana.kommune.no>

**Dato** to. 09.10.2025 13:13

**Til** Jamtli, Trine Johanne <trine.johanne.jamtli@rana.kommune.no>

Hei

Beklager at det har tatt tid for tilbakemelding.

Vi har sett på hvordan flomveier vil gå på tomten og sett på hvordan noen av tiltakene som planlegges vil påvirke disse.

Regnvegene i sørøst og sørvest ser ut til å være gode tiltak for å styre flomveien unna bebyggelsen. I disse regnvegene bør det etableres grøfter. Fordrøyningsbassenget i øst ser ut som et bra tiltak, det samme med å etablere en vold i nordvest for å lede vannet bort fra området.

Regnvegen i nordøst vil det trolig ikke være behov for, da området her er forhøyet i forhold til veggen og det er en grøft etablert mellom veg og gang/sykkelsti.

Vi kan dessverre ikke si noe detaljert om vannet inne på området uten en terrengmodell.

Slokkevannkapasiteten i området er god og det er kapasitet til en slokkevannmengde på 50 l/s, som er den høyeste mengden som normalt legges til grunn.

Med vennlig hilsen



**Anna-Sofie Sætermo**

avdelingsingeniør

seksjon for vann og avløp

Telefon: 75 14 53 23, mobil: 922 37 474

E-post: [anna-sofie.setermo@rana.kommune.no](mailto:anna-sofie.setermo@rana.kommune.no)

[www.rana.kommune.no](http://www.rana.kommune.no)

---

**Fra:** Hjerpbakk, Guro Rørlien <guro.rorlien.hjerpbakk@rana.kommune.no>

**Sendt:** tirsdag 16. september 2025 12:48

**Til:** Sætermo, Anna-Sofie <anna-sofie.setermo@rana.kommune.no>

**Kopi:** Jamtli, Trine Johanne <trine.johanne.jamtli@rana.kommune.no>

**Emne:** Plan 8069 - flomveier med bygninger i Scalgo

Hei

Her er skissene vi har fått tilsendt fra HUS arkitekter, i tillegg til skisser av kommunens eget prosjekt.

På møtet i august ble vi enige om at dere skulle sjekke slokkevannskapiteten i planområdet. Har dere fått sjekket ut dette?

Til info – Trine overtar denne saken fra og med neste uke, og er derfor den dere må holde den videre dialogen med.

Med hilsen



**Guro Rørlien Hjerpbakk**  
arealplanlegger  
seksjon for kart og arealplan

Telefon: 75 19 43 11

E-post: [guro.rorlien.hjerpbakk@rana.kommune.no](mailto:guro.rorlien.hjerpbakk@rana.kommune.no)

[www.rana.kommune.no](http://www.rana.kommune.no)

E-posten kan inneholde fortrolig informasjon. Dersom du ved en feil har fått e-posten, skal du slette den. Vi gjør oppmerksom på at du ikke har lov til å bruke noen form for opplysninger gitt i e-post som er feilsendt til deg. Vennligst kontakt avsender, [postmottak@rana.kommune.no](mailto:postmottak@rana.kommune.no), eller ring 75 19 43 11.